LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA
N. 7098/C

Emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla
INSTALLAZIONE TECNICA (Allegato A.2.1\)

Prodotto da: **CANADIAN SOLAR EMEA GmbH**

Denominato: **CS6P-xxxM/P backsheet type 5**

Codice di identificazione: **L/7098/C/2016**

Impiegato come: **PANNELLO FOTOVOLTAICO**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1**

Il presente Certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente Certificato n.**12 (DODICI)** allegati.

Prato, 30.06.2016

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Luca Ermini

dichiarazione

Si dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato **CS6P-xxxM/P backsheet type 5** di uso specifico

Si dichiara che i pannelli fotovoltaici sotto indicati

1. CS6X-xxxM/P backsheet type 5
2. CS6U-xxxM/P backsheet type 5
3. CS6X-xxxPN backsheet type 5
4. CS6A-xxxM/P backsheet type 5
5. CS6K-xxxM/MS/P backsheet type 5
6. CS6K-xxxM/P-FG backsheet type is glass

sono realizzati con i medesimi componenti, danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore.

data 26.Apr.2016

Firma del Legale Rappresentante

CanadianSolar
Canadian Solar EMEA GmbH
Landsberger Str. 94
80339 München
Germany

007098/e 30 GIU 16
LAPI SpA